

Comune di Roma


MUNICIPIO ROMA IV

PROGETTO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVO ALL'ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - VIA DEL PODERE ROSA N. 116

COMMITTENTE: COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO IV  
VIA SCORTICABOVE N. 77  
ROMA

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI  
IMPIANTO RIVELAZIONE GAS  
PANNELLI OTTICI ACUSTICI ANTINCENDIO  
scala 1:100

Il Progettista  
Ing. Luca Altobelli  
Via Maso Finiguerra 101  
00173 Roma



Data 18/11/2017 Redattore Aggiornamenti Protocollo

LEGENDA SIMBOLI

☒	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
☑	QUADRO ELETTRICO
☑	PLAFONIERA FLUORESCENTE STAGNA 2x28V JWS5 CORPO IN POLIESTERE SCHEMA IN POLIURETANO AUTESTINGUENTE
☑	LAMPADA DI EMERGENZA AUTONOMA FLUORESCENTE 14V AUTONOMA > 30 MINUTI
☑	PLAFONIERA FLUORESCENTE 4x16W INQUADRATA AD INCASSO NELL'INTERSOTTO LINDACA PER ASILO NIDO
☑	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA PER INDICAZIONE VIE DI FUGA 149W 'S&K' AUT. IN
☑	INTERUTTORE UNIPOLARE 10A 250V IN SCATOLA ESTERNA
☑	BEVIAIORE UNIPOLARE 10A 250V IN SCATOLA ESTERNA
☑	PRESA BIPOLARE 2P+T 16A IN SCATOLA ESTERNA
☑	PRESA INTERDIPOLARE 2P+T 16A CON FUSIBILI
☑	PRESA UNIPOLARE 2P+T 16A IN SCATOLA DA ESTERNO CHIUSO
☑	SCATOLA DI DERIVAZIONE
☑	TUBO PVC RIGIDO PISATO A VISTA diametro 20 mm
☑	TUBO IN PVC FLESSIBILE PISATO INTERPOLATO/COSTO PAVIMENTO CON CORRALO 750 NEWYON PISATO A 50 CM DI PROFONDITÀ E RIMFANCO CON SABBIA E CEMENTO
☑	PAN. COIL.
☑	RIVELATORE DI PRESENZA VOLUME/RICCO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
☑	RIVELATORE DI FUMO
☑	RIVELATORE DI GAS
☑	SECUREZZAZIONE MANUALE IMPIANTO DI ALLARME
☑	DISPERSSIONE DI TERZA IDENTITÀ PIZZETTO
☑	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
☑	SIRENA INTERNA
☑	SIRENA ESTERNA
☑	PULSANTERA CITRONDINCA
☑	COMETITA CITRONDINCA

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI



IMPIANTO RIVELAZIONE GAS

